

Myndighetskrav

TYPE	INTERVALL	KAPASITET
Kjelanlegg	Hvert 2.år for anlegg > 100 kW Hvert 4.år for anlegg > 20 kW	Kjelanlegg (fossilt brensel), med nom.eff. > 20 kW (regelmessig)
Klimaanlegg	Hvert 4.år for anlegg > 20 kW	Klimaanlegg (kjøling & ventilasjon) <ul style="list-style-type: none">▪ Samlet nom.eff. > 12 kW eller▪ Anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal > 500 kvm
Eldre varmeanlegg	Innen 1 år etter at kjelen er 15 år	Eldre varmeanlegg med en kjel (fossilt brensel), med nom.eff. > 20 kW og > 15 år (engangsvurdering).